

# HACK – DIENSTLEISTUNG GMBH

Tankreinigung-Demontage-Räumung-Entsorgung  
Waldgasse 3, 7202 Bad Sauerbrunn  
Tel. + Fax. 02625/37581, Mobil 0676/4592002, office@fa-hack.at

## ALLGEMEINE LEISTUNGSBEDINGUNGEN FÜR TANKREINIGUNG

Die Gültigkeit der angebotenen Preise setzt voraus:

1. Zufahrtsmöglichkeiten und Ladeplatz müssen gewährleistet sein.
2. Die für diverse arbeiten benötigte Stromversorgung (380V, 220V) und Wassermengen sind von Auftraggeber bereitzustellen.
3. Die Richtigkeit der Größenangaben wird vorausgesetzt, Abweichungen um mehr als 5% ziehen eine Preiskorrektur nach sich.
4. Falls sich während der Reinigung herausstellt, dass im Tank das uns angegebene Medium nicht das alleinige Lagergut ist, sondern Restbestände aus Mediumsgruppen (z.B. Heizölmittel, Heizöl schwer, etc.) im Behälter sind, sind wir berechtigt, jeden Preis, welcher für das schwere Medium in Frage kommt, zu verrechnen.
5. Unterirdische Lagerbehälter müssen trennbare Domverrohrungen aufweisen. Deckel muss demontierbar sein und eine lichte Weite von mind. 600 mm aufweisen.
6. Domdeckel dürfen nicht beschüttet sein, Schrauben müssen zugänglich sein (nicht einbetoniert).
7. Abdeckbleche über Heizschlangen müssen so beschaffen sein, dass eine Reinigung des Tanks ohne Demontage möglich ist. (Demontage gegen separate Verrechnung).
8. Heizöl schwer- Tanks müssen an jedem Punkt mind. 60° C auftraggeberseits aufgeheizt sein.
9. Innenverstreibungen müssen so beschaffen sein, dass der Tank begangen werden kann.
10. Bei Reinigung von Leitungen: freier Restquerschnitt wird vorausgesetzt
11. Die Leistungen werden in der Normalarbeitszeit (7-16Uhr) erbracht. Sollten diese vom Kunden außerhalb der Normalarbeitszeit gefordert werden, so werden die entsprechenden Zuschläge in Rechnung gestellt.
12. Pauschalpreis für Druckprobe setzt abblindbare Verbindungen voraus.

Weiter bitten wir zur Kenntnis zu nehmen:

Bei Übergabe der Anlage hat die dafür verantwortliche bzw. zuständige Person anwesend zu sein; wenn nicht, gilt die Anlage als übernommen. Die zuständige Person hat im Beisein des Auftraggebers Dichtheit des Abschlammers, der Entleerung und Entlüftung festzustellen. Das richtige Schalten von Entnahme- und Rücklaufleitung (bei mehreren Tanks) muss vom Kunden geprüft werden.

Bei Zwischenlagerung von Heizmedien übernimmt der Auftragnehmer keine Verantwortung für die Beschaffenheit des Heizmediums.

Bei Gasfreimachung des Tanks handelt es sich um eine Gasfreimachung mit Feststellung der Gasfreiheit zum Zeitpunkt der Übernahme des Tanks. Es wird keinerlei Garantie für einen Zustand nach erfolgter Übergabe übernommen.

Eine optische Kontrolle der Tank- Innenwandungen ergibt keinerlei definitive Aussage über den Gesamtzustand des Tanks (z.B. nicht zulängliche Flächen/Außenflächen des Tanks).

Eine Dichtheit kann nur bei Durchführung einer Druckprobe festgestellt werden. Die Druckprobe am Tank bzw. produktführenden Leitungen versteht sich nur als Feststellung der Dichtheit zum Zeitpunkt der Druckprobe und hat keinerlei Prognosewert.

Amtliche Gebühren bei Abnahme der Druckprobe gehen zu Lasten des Anlagebetreibers.